



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по республике Башкортостан
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
г.Уфа, ул.8 Марта 12/1, тел.: 273-59-52 (код 3472) Факс: 252-30-22

Баймакский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы
РБ, г.Сибай, ул. Коммунистическая, 14, ond.g.sibay@yandex.ru, ond.zilair@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 62/1/1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Сибайская централизованная библиотечная система" городского округа город Сибай Республики Башкортостан (ИНН 0267009117, ОГРН 1030202121817)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.) во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора г. Баймак, г. Сибай, Баймакского, Зилаирского и Хайбуллинского районов РБ по пожарному надзору № 62 от 27 февраля 2020 года, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с

"04" марта 2020 г. с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа

"10" марта 2020 г. с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа

"13" марта 2020 г. с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа

(наименование органа ГПН)

проведена плановая проверка государственным инспектором г. Баймак, г. Сибай, Баймакского, Зилаирского и Хайбуллинского районов РБ по пожарному надзору Ергизовым Радмиром Юмабаевичем в отношении объекта защиты – Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Сибайская централизованная библиотечная система" городского округа город Сибай Республики Башкортостан, расположенное по адресам: г.Сибай, улица Чайковского, 30, ул. Горная, 40, ул. Сибеева, 4к, ул. Белова, 40, ул. З.Валиди, 57, ул. Ленина, 27

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес) совместно с директором учреждения Хамитовой М.С.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Приборы приемно-контрольные и приборы управления в библиотеке по ул. Белова, 40, ул. Ленина, 27 установить в	п. 13.14.5. СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки	До 01.03.2021 г.	

	<p>помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала.</p> <p><i>(В обоснованных случаях допускается установка этих приборов в помещениях без персонала, ведущего круглосуточное дежурство, при обеспечении отдельной передачи извещений о пожаре, неисправности, состоянии технических средств в помещении с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, и обеспечении контроля каналов передачи извещений. В указанном случае помещение, где установлены приборы, должно быть оборудовано охранной и пожарной сигнализацией и защищено от несанкционированного доступа.)</i></p>	пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»		
2	В библиотеке по ул. Белова, 40 систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре привести в исправное состояние	Пункт 61 ППР	До 01.03.2021 г.	
3	В библиотеке по ул. Белова, 40, в библиотеке по ул. Горная, 40, в библиотеке по ул. Ленина, 27, в библиотеке по ул. Сибяева, 4к расстояние от дымовых пожарных извещателей, кабелей до светильников, электропроводки выполнить не менее 0,5 м	п.п. 13.3.66, 13.15.15 СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	До 01.03.2021 г.	
4	В библиотеке по ул. З.Валиди, 57 оборудовать второй эвакуационный выход	п. 6.2.1. СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы	До 01.03.2021 г.	
5	Двери книгохранилищ: - в библиотеке по ул. З.Валиди, 57 выполнить противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI 30.	п. 5.4.2. СП 4.13130.2013 Ограничение распространения пожара на объектах защиты. ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 88, табл. 23, табл. 24 Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	До 01.03.2021 г.	
6	Библиотека по ул. Чайковского, 30. Двери, отделяющие помещения библиотеки от остальной части здания иного назначения по классу функциональной пожарной опасности (ЦНКД, ДЭБЦ и др.), выполнить противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI 30.	ч. 1, 2, 3 ст. 88, табл. 23, табл. 24 Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	До 01.03.2021 г.	
7	Библиотека по ул. Белова, 40. Дверь, отделяющая помещения библиотеки от остальной части здания иного назначения по классу функциональной пожарной опасности (подъезд жилого многоквартир-	ч. 1, 2, 3 ст. 88, табл. 23, табл. 24 Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о	До 01.03.2021 г.	

	тирного дома), выполнить противопожарной с пределом огнестойкости не менее EI 30.	требованиях пожарной безопасности»		
8	Библиотека по ул. Ленина, 27. Дверь, отделяющая помещения библиотеки от остальной части здания иного назначения по классу функциональной пожарной опасности (подъезд жилого многоквартирного дома), выполнить противопожарной с пределом огнестойкости не менее EI 30.	ч. 1, 2, 3 ст. 88, табл. 23, табл. 24 Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	До 01.03.2021 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор
г. Баймак, г. Сибай, Баймакского,
Зилаирского и Хайбуллинского районов РБ
по пожарному надзору
майор внутренней службы



Ергизов Р.Ю.


(подпись)

« 13 » марта 2020 г.

М.Л.П.

Предписание для исполнения получил:

Директор МБУК "Сибайская централизованная библиотечная система"
городского округа город Сибай Республики Башкортостан


(подпись)

Хамитова М.С.

« 13 » марта 2020 г.